

Российская Федерация
КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида
(МАДОУ №9)

624300, г. Кушва, Свердловской области, ул. Красноармейская, 17
тел./факс (34344) 6-25-51 e-mail: dou9_kushva@mail.ru
ОКПО 50737869 ИНН / КПП 6620007575/ 668101001

«29»июля 2021г.

Отчет по устранению выявленных нарушений требований технических регламентов таможенного союза по
МАДОУ №9 от 30.04.2021г. № 66-06-13/03-3903-2021

№ п/п	Вид нарушения	№ нормативного акта	Пункт НД	Срок исполнения	Ответственный	Отметка об исполнении
1.	Обеспечить в туалетах групп №2, №5, №6 целостность напольного покрытия без дефектов и повреждений, допускающих влажную обработку и дезинфекцию в соответствии с требованиями санитарных правил.	СП 2.4.3648-20	2.5	до 08.11.2021г	Завхоз Спиридонова Н.А.	Составлена смета на ремонт туалет группы №6, оформлена заявка на выделение средств по иным субсидиям нва 2021 год., Получен отка. Заложена в проэкт ПФХД на2022 год
2.	Не допускать в буфетных групп №2 и №9 использование столовой посуды с дефектами (сколы).	СП 2.4.3648-20	2.4.2	до 08.11.2021г	Завхоз Спиридонова Н.А.	Заменяли 2 тарелки в 2 группах сразу же во время проверки
3.	Не допускать проветривание помещений в присутствии детей.	СП 2.4.3648-20	2.5 .2	до 08.11.2021г	Воспитатели всех групп	Приняли к сведению, закрыли незамедлительно фрамуги
4.	Обеспечить зашторивание окон в спальнях помещениях только во время дневного сна, в остальное время не допускать зашторивание окон в целях обеспечения естественного освещения помещения.	СП 2.4.3648-20	2.8 .4	до 08.11.2021г	Воспитатели всех групп.	Приняли к сведению, замечание исполнили сразу же во время проверки
5.	Обеспечить на открываемых окнах и фрамугах (гр №1 и гр.№2) наличие москитных сеток в весенний, летний и осенний период.	СП 2.4.3648-20	2.8 .4	до 08.11.2021г	Младшие воспитатели всех групп	Выполнено, москитные сетки установлены во всех помещениях
6.	Обеспечить разведение рабочих дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по применению.	СП 2.4.3648-20	2.11 .6	до 08.11.2021г	Завхоз Спиридонова Н.А.	Приобретены 10 литровые ведра для разведения рабочих дезинфицирующих

						средств в туалетные комнаты.
7.	Не допускать использования в хозяйственно – питьевых целях и бытовых целях питьевую воду не соответствующую требованиям санитарных правил. Обеспечить безопасность питьевой воды централизованного водоснабжения по органолептическим показателям (цветность, мутность).	СП 2.4.3648-20	2.6 2.10	до 08.11.2021г	Кладовщик Тэйграф Н.Н., Шеф-повар Белянчикова Н.Б.	Для питьевого режима применяется питьевая бутелированная вода.
8.	Привести в соответствие с требованиями уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых), а именно: не менее 400 люкс.	СП 2.4.3648-20	2.8.5	до 08.11.2021г	Завхоз Спиридонова Н.А.	Составлена смета на ремонт туалет группы №6, оформлена заявка на выделение средств по иным субсидиям на 2021 год. Получен отказ. Заложена в проэкт ПФХД на 2022 год
9.	Не допускать использование в одной групповой разные типы ламп, с разным светоизлучением.	СП 2.4.3648-20	2.8.5	до 08.11.2021г	Завхоз Спиридонова Н.А.	Приняли к сведению лампы заменили
10.	Обеспечить выполнение требований к организации и проведению санитарно-гигиенических мероприятий по защите объекта от грызунов (дератизации), а именно: в овощной кладовой и прачечной устранить отверстия в потолке, устранить отверстия, трещины в фундаменте здания; устранить подтопление подвального помещения.	СП 2.4.3648-20	2.8.5	до 08.11.2021г.	Завхоз Спиридонова Н.А.	Составлена смета на устранение отверстий, трещин в фундаменте здания, оформлена заявка на выделение средств по иным субсидиям на 2021 год. Получен отказ. Заложена в проэкт ПФХД на 2022 год

Копии заявок и письмо УО КГО прилагаются.

Заведующий



Т.А. Мухамедьярова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575900

Владелец Мухамедьярова Татьяна Анатольевна

Действителен с 13.05.2022 по 13.05.2023